


**Deichschau Dormagen-Zons**

12.10.2017



Seite 2 von 6

Niederschrift zur Deichschau gemäß § 95 Landeswassergesetz am 12.10.2017 im Bereich des Deichverbandes Dormagen-Zons

Zur diesjährigen Deichschau wurde vom Dezernat 54.4 mit Schreiben vom 15.03.2017 geladen. Der Termin wurde im Amtsblatt Nr. 11 der Bezirksregierung Düsseldorf am 16.03.2017 veröffentlicht.

Teilnehmer: Siehe Teilnehmerliste

Im Rahmen der Deichschau 2017 wurde die Rückschlagklappe des Hochwasserpumpwerkes Uferstraße in Augenschein genommen sowie die Abschnitte vom Deichtor Uferstraße (Rheinstrom-km 725,8) bis Natorampe, Natorampe bis Flügeldeich, Flügeldeich bis Schützenplatz und Schützenplatz bis Krimpsgasse (Rheinstrom-km 715,5) begangen.

Hochwasserpumpwerk Uferstraße

- Das Schachtbauwerk wasserseits der Hochwassermauer (stromoberhalb UCT) wurde durch die technischen Betriebe Dormagen AöR geöffnet, um die Rückschlagklappe in Augenschein nehmen zu können. Die Anlagenteile waren ordnungsgemäß unterhalten und in einem funktionstüchtigen Zustand. Die Überwachungsberichte SüwV-Kan für den Zeitraum 2016-2017 wurden übergeben.

Abschnitt Uferstraße bis Natorampe

- Die notgesicherte Hochwasserschutzmauer entlang der Uferstraße wurde über die jeweiligen landseitigen Privatgrundstücke begangen. Am Treppenabgang (ehemaliges Deichtor, Unterstraße 26) befindet sich am Spundwandanschluss ein Hohlraum, der mit bindigem Material zu verfüllen ist.
- Die Folie zur Herstellung der Dichtheit im notgesicherten Abschnitt ist an vereinzelt Stellen auszubessern bzw. nachzukleben. Insgesamt weist die Folie keine stärkeren Versprödungen oder



Rissbildungen auf und erfüllt die Anforderungen für den Zeitraum der Hochwasserperiode 2017/2018.

Abschnitt Natorampe bis Flügeldeich

- Die Aufnahme für die Dammbalkenstütze südlich des Hofes Kothes ist durch Wurzelwachstum angehoben, sodass die horizontale Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist. Die Fläche ist anzupassen um eine ordnungsgemäße Auflage der Stütze zu gewährleisten.
- Im Deichabschnitt Hof Kothes bis Flügeldeich wurde der Pflegeschnitt nach der Schafmahd zu niedrig durchgeführt; bei zukünftigen Pflegearbeiten ist darauf zu achten, dass das Mulchgerät etwas höher eingestellt wird.

Abschnitt Flügeldeich bis Schützenplatz

- Der Viehüberweg am Hof „Rodewig“ (Rheinstrom-km 718,6) wurde nach Sichtung der vorhandenen Unterlagen zum Planfeststellungsbeschluss vom 19.12.1996 im Rahmen der Deichsanierung offensichtlich zugesagt und provisorisch hergestellt (s. Email vom 13.10.2017). Sofern hierzu ein privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen wurde, ist dieser der Bez. Reg. Düsseldorf vorzulegen. Der Überweg ist in Anlehnung an die DIN 19712 zu reparieren und ordnungsgemäß zu unterhalten.
- Auf Höhe des Viehweges ist am wasserseitigen Deichfuß ein Wirtschaftsweg festzustellen, der zu erheblichen Schäden am Deich führen kann. Durch den Deichverband ist zu prüfen, ob dieser noch benötigt wird.
- Der neugepflanzte Baum im Bereich des „Alten Flügeldeichs“ gegenüber der Feuerwache ist innerhalb der nächsten Vegetationsperiode ersatzlos zu entfernen.
- Am „Alten Flügeldeich“ (Feuerwache, Neubaugebiet) ist das Strauchwerk im Bereich der landseitigen Deichschutzzone bis zum Zaun zu roden und dauerhaft freizuhalten. Die Rodungsarbeiten dürfen nur in den üblichen Rodungszeiten durchgeführt werden.

Abschnitt Schützenplatz bis Krimpsgasse

- Der Deichunterhaltungsweg auf der Deichkrone ist durch die Unterhaltungspflichtige, die Stadt Dormagen, im Rahmen der



Verkehrssicherheit regelmäßig zu kontrollieren und auszubessern.
Bewuchs in der Pflasterfläche ist zeitnah zu entfernen.

- Die Weiden entlang der landseitigen Deichberme sind wie in den letzten Jahren weiterhin regelmäßig auf den Stock zu setzen. Aufkommender baumartiger Bewuchs ist vollständig aus den Deichschutzzonen I und II zu entfernen.


Allgemeines

Im Rahmen der Deichschau 2018 ist die in Augenscheinnahme der Hochwasserschutzanlagen im Bereich der Kaianlagen UCT (Leinpfad und Werksgelände) vorzusehen. Die Begehung der Anlagen ist durch den Deichverband nach Festlegung des Deichschautermins frühzeitig mit dem Betreiber abzustimmen. Weiterhin ist die Kontrolle der Absperrorgane am Durchlassbauwerk Schießplatz in Zons bei Rheinstrom-km 717,5 sowie an den Schiebern der Ablaufleitungen der Kläranlage bei Rheinstrom-km 711,9 für 2018 vorzusehen.

Nach der Umstellung auf Schafsbeweidung ist der Bez. Reg. Düsseldorf bis zum Jahresende 2017 ein Bericht vorzulegen, der die Ergebnisse und Erfahrungen in der Deichunterhaltung mit Schafen aufzeigt. Im Hinblick auf die zukünftige Pflege der Hochwasserschutzanlagen wird eine gemeinsame Besprechung vorgeschlagen.

Die diesjährig geschauten Hochwasserschutzanlagen des Deichverbandes Dormagen-Zons befinden sich im Allgemeinen in einem gut unterhaltenen Zustand.

Im Auftrag



Wolfgang Manthei